



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№ М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27 06 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 20693

Об'єкт експертизи: Профілі ПВХ з ущільнювачами для вікон та дверей торговельної марки KÖMMERLING

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3916200080

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для виробництва вікон та дверей; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: Фірма «profine GmbH Internationale Profile Group», D-53840, Troisdorf, Mulheimer Strasse, 26, Німеччина

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ПРОФАЙН УКРАЇНА», 69065, м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, 3, корп. 2, тел.: 061 284 1348, код за ЄДРПОУ 30770195

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Договір постачання № DE/01/2013 від 02.01.2013 р. між компанією «profine GmbH Internationale Profile Group», Німеччина та ТОВ «ПРОФАЙН УКРАЇНА», Україна

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше (ДР): дибутилфталату - 0,1 мг/м³, бензолу – 0,1 мг/м³, вінілу хлористого - 0,005 мг/м³, формальдегіду – 0,003 мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування - згідно інструкції виробника та нормативно-технічної документації. Утилізація – згідно з інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Профілі ПВХ з ущільнювачами для вікон та дверей торговельної марки KÖMMERLING, за наданим заявником

комплектом документів та зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 11639 від 21 червня 2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.